



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

город Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «25» января 2024г. № 233/ПР

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 157 общеразвивающего вида», ИНН 5504035668

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в
родительском падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При рассмотрении заявления (обращения) вх. № 55-18-2024 от 19.01.2024г.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля
в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В Управление Роспотребнадзора поступили сведения о следующих действиях
(бездействии): о невыполнении пункта 1 предписания № 1420 от 24.01.2022г. об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, сроков отсрочки
пункта 1 предписания № 1420 от 24.01.2022г. Решения по жалобе от 20.01.2023г. №
2023011800011494 до 18.01.2024г.:

- Обеспечить работу вытяжной системы вентиляции на пищеблоке, в прачечной.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые
могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействия) Бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска «Детский сад № 157 общеразвивающего вида» приводят к
нарушениям следующих обязательных требований: ст. 11, 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N
28, зарегистрированы в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573) п. 2.7.4
Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения
пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются
местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений
(производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными
системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным
побуждением; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения" (утверждены Постановлением



Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, зарегистрированы в Минюсте России 11 ноября 2020 г. N 60833) п. 2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:


Принять меры по обеспечению работы вытяжной системы вентиляции на пищеблоке, в прачечной в бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Омска «Детский сад № 157 общеразвивающего вида» по адресу: 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 11, корп. 5, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, зарегистрированы в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573) п. 2.7.4 Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, зарегистрированы в Минюсте России 11 ноября 2020 г. N 60833) п. 2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)».

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Омской области
П. А. Усков



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля)

(подпись)

Субач Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями
воспитания, обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской
области, 32-62-11, grn@55.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале**

